

Don GUILLERMO LOPEZ OLARTE, en nombre y representación de la empresa de seguridad, INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U., sita en la calle Barratxi, 8 de Vitoria-Gasteiz, con C.I.F. B01412816, e inscrita con el número 3431 en el Registro de Empresas de Seguridad, y autorizada por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, con el número 1/7437 como instaladora (1/EPI-7), y como mantenedora (1/EMI-7) de sistemas de protección contra incendios,


C E R T I F I C A

Que en fecha 10 de Marzo de 2.026, se ha realizado la revisión correspondiente al primer trimestre del año 2.026, del **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS** en “**CASETA BOMBEO**” del **CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA**, sita en la calle Errotaura, 5 del Polígono Industrial de JUNDIZ en VITORIA-GASTEIZ, según lo especificado en el R.D. 513/2017, compuesto por los elementos que se indican a continuación, y quedando en perfecto estado de uso:

- 1 ud. Central Notifier ID50
- 1 ud. Pulsador Analógico
- 2 ud. Detector Optico Analógico
- 1 ud. Detector Flujo
- 1 ud. Bomba Diesel
- 1 ud. Bomba Eléctrica
- 13 ud. Hidrante
- 10 ud. Válvula Seccionamiento Red

Asímismo se ha realizado la revisión del **SISTEMA DE GRUPO DE PRESIÓN**, por parte de la empresa **MOTORES Y BOMBAS VITORIA, S.L.**, según el informe que se adjunta. Se indica como observación que se enviará presupuesto para sustitución de baterías del Grupo de Presión.

Y para que conste donde y cuando proceda, expido el presente certificado en Vitoria-Gasteiz, a siete de Mayo de dos mil veintiseis.



Ingenieria de Seguridad de
Vitoria y Alava, S.L.U.